



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach A-1010 Wien, Schubertring 14

Telefon: +43/1/5131588-0* / Telefax: +43/1/5131588-25 E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer	Produkt
G 2.668	PE 100 Gasrohrprogramm
Geltungsdauer	Anwendungsbereich: Gasrohrsysteme
bis Ende Dezember 2024	Werkstoff: PE 100
Inhaber ◆ Vertrieb in Österreich	Werkston. FE 100
Pipelife Austria GmbH & Co KG	Farbe: gelborange
Wienerbergerplatz 1 1100 Wien	Rohrtype: Vollwandrohr
Hersteller	Dimensionsbereich, Nennweite, Rohrreihe:
Pipelife Austria GmbH & Co KG / AT	d _n (mm) 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125,
Prüfungsart	140, 160, 180, 200, 225, 280, 315 SDR 11 (MOP 10 bar)
Verlängerungs- und Ergänzungsprüfung	
Grund der Ergänzung	<i>d</i> _n (mm) 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315
Ergänzung um die SDR-Reihe 17	SDR 17 (MOP 6 bar)
Prüfbericht	d _n (mm) 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225,
TGM - VA KU 29595/1 vom 30. November 2021	250, 280, 315 SDR 17,6 (MOP 6 bar)
Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien	0 (c)
QS-G 392/2 Ausgabe November 2020	Gas-Kategorie: II _{2H3B/P}

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser "Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung."