### Die ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

des

### ÖSTERREICHISCHEN NORMUNGSINSTITUTS (ON)

als Produktzertifizierungsstelle gemäß EN 45011 bzw. ISO-Leitfaden 65 bescheinigt mit dieser



Österreichisches Normungsinstitut

Austrian Standards Institute

Member of CEN and ISO

www.on-norm.at

# BESTÄTIGUNG DER NORMKONFORMITÄT

Registrierungsnummer ON-N 000009

die Konformität der

Vollwandige Rohre aus weichmacherfreiem Poly-(vinylchlorid) (PVC-U) für Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung PVC-U; Trinkwasser Rohre mit angeformten Steckmuffen

Farbe: blau; Druckstufengruppen: PN 10 (c=2,5): DN/OD 63, 75, 90, 110, 140, 160, 225, 280 PN 16 (c=2,5): DN/OD 63, 75, 90, 110, 140, 160, 225

#### Werk

PIPELIFE Austria GmbH & Co KG IZ-NÖ Süd Straße 1/Objekt 27, A-2355 WIENER NEUDORF

mit den Bestimmungen der ÖNORM EN ISO 1452-2.

Gemäß § 3 (2) Normengesetz 1971 darf die Firma

PIPELIFE Austria GmbH & Co KG
IZ-NÖ Süd Straße 1/Objekt 27, A-2355 WIENER NEUDORF

diese Produkte mit dem Kennwort

## "ÖNORM EN ISO 1452-2 geprüft"

bzw. mit dem Kennzeichen

## "**Ø** EN ISO 1452-2 geprüft"

versehen.

Prüfende und überwachende Stellen:

staatliche Versuchsanstalt für Kunststoff- und Umwelttechnik am TGM, Wexstraße 19-23, A-1200 Wien

Registrierungsdatum: 2012-01-11

Diese Bestätigung ist so lange gültig, solang die Voraussetzungen für die Registrierung weiterhin gegeben sind

(siehe www.as-plus.at).

Dipl.-Ing. Dr. Peter Jonas Director Certification